

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - SEPED Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN Rod. Presidente Dutra, km 40 – CEP 12630-000 – Cachoeira Paulista, SP Tel.: (12) 3186-9387 | e-mail: cad@cemaden.gov.br

RESPOSTA A ESCLARECIMENTO AO EDITAL

Ref. PROCESSO № 01200.00225/2013-30, REFERENTE AO RDC ELETRÔNICO № 01/CEMADEN/MCTI/2013 – CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À ADEQUAÇÃO DE ÁREA EQUIVALENTE A 1.392 M² PARA ABRIGAR O CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS – CEMADEN/MCTI, NO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP.".

Através do e-mail <u>licitacao@cemaden.gov.br</u>, a Comissão Permanente de Licitação do CEMADEN/MCTI recebeu de empresa interessada no certame solicitação de esclarecimento, sobre o qual passa a se posicionar, nos seguintes termos:

DO QUESTIONAMENTO E O POSICIONAMENTO

1- No caderno de especificações no anexo II, relativo ao No Break, é mencionado o fornecimento de 02 (dois) No Breaks com capacidade de 100 KVA. Entretanto, no item 2.2 da planilha orçamentário do Anexo I, consta o fornecimento de 01 (um) No Break com capacidade de 40 KVA. No projeto de instalações Diagrama, consta No Break de 40 KVA. Favor informar qual a quantidade e a Capacidade do No Break que deverá ser considerado na proposta.

POSICIONAMENTO:

Informamos que deverão ser considerados na proposta 2 (dois) No Breaks de 100 KVA cada (em pararelo).

2- Na planilha orçamentária no anexo I, item 1.2.6 consta que a parede é de gesso acartonado, entretanto, no caderno de especificações do Anexo II, item 5.5, é mencionado que o dry wall deve ser resistente ao fogo (cor rosa). Favor informar qual o tipo de dry wall deverá ser considerado.

POSICIONAMENTO:

Esclarece-se que o dry wall a ser considerado é o de "chapa rosa", com maior resistência ao fogo.

Cachoeira Paulista, SP, 18 de julho de 2013.

CARLOS ALBERTO PEREIRA
Presidente
Portaria SEPED/MCTI nº 10, de 14 de maio de 2013